財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認 證 證 書

(證書編號：L3318-260304)

茲證明

三江電機企業股份有限公司

三江測試實驗室

新北市樹林區光興街 87 號

為本會認證之實驗室

認 證 依 據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018
認 證 編 號：3318
初次認證日期：一百零六年三月三十日
認證有效期間：一百一十五年三月三十日至一百一十八年三月二十九日止
認 證 範 圍：測試領域，如續頁

掃描確認真偽

董事長

陳怡鈴

中華民國一一五年三月四日

認 證 編 號： 3318
實 驗 室 主 管： 邵樹濱

◤31.02 電力設備
油浸式變壓器
E006
1.繞組電阻測定
2.匝比及相位試驗
3.負載損及阻抗電壓測定
4.無載損及無載電流測定
5.商頻耐電壓試驗
6.感應電壓試驗
7.極性試驗
8.溫升試驗
CNS598 (85 年版)
CNS599 (85 年版)
CNS598 (106 年版)
IEC 60076-1 (2011 年版)
IEC 60076-3 (2013 年版)
CNS598
IEC 60076-1
IEC 60076-3
TPC C001 (104 年版)
TPC C001 (109 年版)
TPC C001
TPC Y065 (101 年版)
TPC Y065
TPC (限 1 Ø, 24 kV Max., 167 kVA Max., 60 Hz)
1 Ø, 24 kV Max., 167 kVA Max., 60 Hz
3 Ø, 24 kV Max., 4000 kVA Max., 60 Hz
溫升試驗 (限 1 Ø, 24 kV Max., 167 kVA Max., 60 Hz)

報告簽署人: 王銘照; 邵樹濱; 張志富; 陳朝仕

（以下空白）